

Zaklików, 7 czerwca 2017 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: **Badania stratygraficzne ścian przyziemia w Kościele Parafialnym w Zaklikowie**

Pytanie 1 Uprzejmie proszę o wyjaśnienie w pkt.2 Opis przedmiotu zamówienia ppkt a) jako punkt badań przyjmują Państwo jedną odkrywkę o powierzchni min.10 dm² czy łącznie 3 odkrywki o pow. min.10 dm² co 200 cm na wys. od 0-200 cm?

Odpowiedź: Jako jeden punkt badań uznano łącznie trzy odkrywki o łącznej powierzchni minimum 10 dm² wykonane na wysokości od 0-200 cm od powierzchni podłogi w odległości 200 cm. W związku z tym łączna ilość odkrywek stratygraficznych po min. 10 dm² na długości ścian 99,6 m powinna wynieść 50.

Pytanie 2. Czy podana długość ścian obejmuje ściany w dwóch zakrystiach?

Odpowiedź: Podana długość ścian nie obejmuje wymiarów ścian dwóch zakrystii. Wg dokumentacji inwentaryzacyjnej opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego łączna długość ścian (w 2 zakrystiach) wynosi 34,16 m co przy założeniu wykonania odkrywek co 200 cm daje łącznie 17 punktów badań po min. 10 dm² łącznie na wysokości od 0-200 cm od poziomu posadzki.